



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 25

Kapitał zakładowy 16 mln w całości wpłacony

NIP: 626 – 000 – 38 – 20
tel. 032 / 282-25-25

KRS 0000223325
fax 032 / 282-26-81

www.csrg.bytom.pl

e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

Bytom, dnia 19.01.2015r.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Remont sprężarki MGA-970-97**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1. Proszę o przekazanie i uzupełnienie SWIZ o dokładną specyfikację techniczną urządzeń: model, rok produkcji numer seryjny, ilości urządzeń i parametry podstawowe pracy określone w DTR urządzenia, które według specyfikacji mają być remontowane według określonego przez zamawiającego zakresem prac wyszczególnionymi w części I punkt II. Opis techniczny urządzeń opisany w SWIZ nie pozwala na jednoznaczne określenie jakiego typu urządzenia stanowią przedmiot postępowania.

Odpowiedź:

Sprężarka bezolejowa (1szt.) zamontowana jest w membranowym generatorze azotu produkcji PROMETGAS.PL Sp. z o.o.. Producentem sprężarki jest GHH RANDT - Niemcy. Pozostałe parametry: typ CD 42D1, rok produkcji 2007r., stopień niskiego ciśnienia CDA 160, stopień wysokiego ciśnienia CBB 114, wydajność sprężarki min. 3755 m³/h, ciśnienie 8 bar,

Pytanie:

2. Czy zamawiający pozwoli lub przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez wykonawców. Wizja lokalna pozwoli na dokładne oszacowanie kosztów wykonania prac opisanych w SWIZ postępowania. Pragnę zaznaczyć, że zamawiający w zakresie prac przewidział malowanie kontenerowej stacji, czyszczenie rurociągów. Nie można bez odbycia wizji lokalnej określić stanu kontenerowej stacji i rurociągu. Wizja lokalna pozwala również na określenie warunków dojazdu i prowadzenia prac serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prezentacja (wizja lokalna) sprężarki pracującej w ramach w urządzenia MGA 970-97 odbędzie się **21.01.2016r. w ZG Piekary**. W związku z tym, że urządzenie zlokalizowane jest na terenie kopalni, po którym nie ma możliwości swobodnego poruszania się, Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego ul. Chorzowska 25 w dniu **21.01.2016r. o godz. 10⁰⁰**.

Pytanie:

3. W części I punkt II podpunkt 7 zakres prac obejmuje wymianę uszczeltek. Jaki typ uszczeltek, średnica rury i mocowanie kołnierzowe śrubowe typ?

Odpowiedź:

Uszczelki z wewnętrznym okuciem ze stali szlachetnej, średnica od 100 do 250 mm, mocowanie kołnierzowe.

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, Tel.: 32 282 25 25, Fax: 32 282 26 81

e-mail: info@csrg.bytom.pl <http://www.csrg.bytom.pl>

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223325
Kapitał zakładowy 16.000.000 zł w całości wpłacony REGON: 000023432 NIP: 626-000-38-20

Pytanie:

4. W części I punkt II podpunkt 9 zakres prac obejmuje czyszczenie (wewnętrzne i zewnętrzne) rurociągów. Jaki jest rodzaj instalacji pneumatycznej, średnica oraz odcinek przeznaczony do czyszczenia?

Odpowiedź:

Instalacja pneumatyczna jest ze stali szlachetnej, średnica od 100 do 250 mm. Odcinek przeznaczony do czyszczenia to ok. 20 m.

Pytanie:

5. W punkcie 2 podpunkt 2.3 zamawiający wskazuje konieczność przeprowadzenia pomiarów przez niezależną firmę. Która ze stron postępowania ponosi koszty związane z badaniem i wskazuje firmę do przeprowadzenia badań, oraz jakie są dodatkowe parametry do określenia oprócz wydajności.

Odpowiedź:

Wykonawca sam oraz na własny koszt wybiera podmiot specjalizujący się w wykonywaniu pomiarów parametrów technicznych powietrza wpływającego ze sprężarki tj. ciśnienie, wydajność i zawartość oparów oleju.

Pytanie:

6. W punkcie 4 podpunkt 4.2 zamawiający wskazuje, że podstawą rozpoczęcia odbioru jest protokół z pomiarów. Czy zamawiający określił minimalne i maksymalne wartości, które muszą być spełnione?

Odpowiedź:

Odbiorowi podlegać będą: wydajność sprężarki, ciśnienie oraz czystość powietrza:

wydajność sprężarki – nie mniej niż 3700 m³/h

ciśnienie – 8 bar

zawartość oparów oleju max. 0,001 mg/m³

Wydajność sprężarki oraz ciśnienie powinny odpowiadać wartościom nowej sprężarki pomniejszone o wartość zużycia nie więcej niż 5 %.

Pytanie:

7. Prosimy o podanie nazwy producenta, typu, numeru fabrycznego oraz udostępnienia całej aktualnej dokumentacji technicznej urządzenia MGA-970-97 wraz z DTR wszystkich podzespołów, ze wszystkimi aktualnymi rysunkami, z aktualnym oprogramowaniem. Brak podania tych informacji daje możliwość wyceny prac dot. przedmiotu przetargu tylko firmom (osobom), które już tą wiedzę posiadają.

Odpowiedź:

Membranowy generator azotu typ MGA-970-97 produkcji PROMETGAS.PL Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna jest bardzo obszerna i zawiera się w kilku tomach (segregatorach), z tego względu Zamawiający udostępni ją w swojej siedzibie wszystkim zainteresowanym do wglądu w dniu 21.01.2016r. o godz. 08⁰⁰.

Pytanie:

8. Prosimy o podanie ilości, producenta, typu, numeru fabrycznego oraz udostępnienia dokumentacji technicznej sprężarki zainstalowanej obecnie (podlegającej remontowi) w urządzeniu MGA-970-97. Brak podania tych informacji daje możliwość wyceny prac dot. przedmiotu przetargu tylko firmom (osobom), które już tą wiedzę posiadają.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 1.

Pytanie:

9. Czy sprężarkę rezerwową na czas remontu należy zainstalować wewnątrz obudowy urządzenia MGA-970-97 (w miejscu remontowanej sprężarki), czy istnieje możliwość zainstalowania sprężarki rezerwowej na zewnątrz urządzenia MGA-970-97 w osobnej obudowie (zabudowana w kontenerze ISO 20* HC) bezpośrednio w pobliżu MGA-970-97 (nie więcej niż 5m)?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość zainstalowania sprężarki rezerwowej na zewnątrz urządzenia MGA-970-97. Zamawiający nie stawia żadnych warunków dotyczących miejsca zainstalowania sprężarki.

Pytanie:

10. Prosimy o podanie parametrów dot. sprężarki, które podlegać będą odbiorowi wraz z wymaganymi wartościami podanych parametrów.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 6

Pytanie:

11. Prosimy o udostępnienie aktualnego rysunku wraz z wymiarami przedstawiającego rozmieszczenie podzespołów w MGA-970-97 w tym osuszacza podlegającego wymianie w urządzeniu MGA-970-97 oraz przedstawiającego obudowę MGA-970-97. Brak podania tych informacji daje możliwość wyceny prac dot. przedmiotu przetargu tylko firmom (osobom), które już tą wiedzę posiadają.

Odpowiedź:

Wszystkie informacje zawarte są w dokumentacji technicznej, którą Zamawiający udostępnia do wglądu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7. Zamawiający nie planuje żadnych czynności związanych z osuszaczem.

Pytanie:

12. Jaki sterownik nadrzędny i jaki panel (producent, typ) jest obecnie zainstalowany w urządzeniu MGA-970-97?

Odpowiedź:

W urządzeniu MGA-970-97 zabudowany jest sterownik nadrzędny i panel produkcji Unitronics.

Pytanie:

13. Czy Zamawiający udostępni kod źródłowy sterownika nadrzędnego i panelu Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Zamówienia? Brak udostępnienia w/w kodów źródłowych daje możliwość przeprowadzenia prac przedmiotu przetargu tylko firmom (osobom), które już w/w kody źródłowe posiadają.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni kody Wykonawcy któremu udzielone zostanie zamówienie.

Pytanie:

14. Prosimy o możliwość oraz wyznaczenia terminu odbycia wizji lokalnej na urządzeniu MGA-970-97 w celu dokładnego określenia zakresu remontu w/w urządzenia. Brak zgody na odbycie wizji lokalnej daje możliwość dokładnej wyceny prac dot. przedmiotu przetargu tylko firmom (osobom), które znają aktualny stan urządzenia MGA-970-97 lub odbyli już wizję lokalną na w/w urządzeniu.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono w pkt. 2.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164).

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 26.01.2016r. godz. 9:00.

Nowy termin otwarcia ofert – 26.01.2016r. godz. 9:30.



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
WICEPREZES DS. FINANSÓW

mgr inż. Mirosław Bagiński
Aleksandra Obońska